



## TABELA CZASÓW PODTRZYMANIA ZASILANIA

 <b>ZASILACZE AWARYJNE UPS OFF-LINE</b>									
Kod produktu	Podstawowe dane UPS				Czas podtrzymania w zależności od mocy				
	Model	Moc (VA)	Moc (W)	Bateria	100W	200W	300W	500W	1000W
53900	UPS   600VA   360W	600	360	1x12V/7Ah	14 min	5 min	1 min	0 min	0 min
53901	UPS   600VA   360W	600	360	1x12V/7Ah	14 min	5 min	1 min	0 min	0 min
53902	UPS   800VA   480W	800	480	1x12V/9Ah	20 min	6 min	2 min	0 min	0 min
53903	UPS   1000VA   600W	1000	600	2x12V/7Ah	30 min	15 min	10 min	2 min	0 min
53904	UPS   1200VA   720W	1200	720	2x12V/9Ah	51 min	24 min	14 min	6 min	0 min
53911	UPS   600VA   360W   LCD	600	360	1x12V/7Ah	14 min	5 min	1 min	0 min	0 min
53912	UPS   800VA   480W   LCD	800	480	1x12V/9Ah	20 min	6 min	2 min	0 min	0 min
53913	UPS   1000VA   600W   LCD	1000	600	2x12V/7Ah	30 min	15 min	10 min	2 min	0 min
53914	UPS   1200VA   720W   LCD	1200	720	2x12V/9Ah	50 min	24 min	14 min	5 min	0 min
53970	UPS   Monolith   650VA   360W	650	360	1x12V/7Ah	14 min	5 min	1 min	0 min	0 min
53971	UPS   Monolith   850VA   480W	850	480	1x12V/9Ah	20 min	6 min	2 min	0 min	0 min
53972	UPS   Monolith   1000VA   600W	1000	600	1x12V/9Ah	25 min	10 min	5 min	1 min	0 min
53973	UPS   Monolith   1200VA   720W	1200	720	2x12V/7Ah	40 min	19 min	11 min	5 min	0 min
53974	UPS   Monolith   1500VA   900W	1500	900	2x12V/9Ah	50 min	28 min	15 min	5 min	0 min
53975	UPS   Monolith   2000VA   1200W	2000	1200	2x12V/9Ah	55 min	30 min	15 min	6 min	1 min
53976	UPS   Monolith   2000VA   1200W   LCD	2000	1200	2x12V/9Ah	55 min	30 min	15 min	6 min	1 min
 <b>ZASILACZE AWARYJNE UPS LINE INTERACTIVE</b>									
Kod produktu	Podstawowe dane UPS				Czas podtrzymania w zależności od mocy				
	Model	Moc (VA)	Moc (W)	Bateria	100W	200W	300W	500W	1000W
53916	UPS   1000VA   600W   LCD   USB	1000	600	2x12V/7Ah	30 min	15 min	10 min	2 min	0 min
53917	UPS   1200VA   720W   LCD   USB	1200	720	2x12V/9Ah	50 min	24 min	14 min	5 min	0 min
53950	UPS   Monolith   400VA   240W   LCD   USB	400	240	1x12V/4Ah	8 min	4 min	0 min	0 min	0 min
53951	UPS   Monolith   600VA   360W   LCD   USB	600	360	1x12V/7Ah	20 min	5 min	<1 min	0 min	0 min
53952	UPS   Monolith   800VA   480W   LCD   USB	800	480	1x12V/9Ah	20 min	6 min	2 min	0 min	0 min
53953	UPS   Monolith   1000VA   600W   LCD   USB	1000	600	2x12V/7Ah	30 min	15 min	10 min	2 min	0 min
53954	UPS   Monolith   1200VA   720W   LCD   USB	1200	720	2x12V/7Ah	40 min	19 min	11 min	5 min	0 min
53955	UPS   Monolith   1500VA   900W   LCD   USB	1500	900	2x12V/9Ah	49 min	27 min	14 min	4 min	1 min
53956	UPS   Monolith   2000VA   1200W   LCD   USB	2000	1200	2x12V/9Ah	55 min	30 min	15 min	6 min	1 min
 <b>ZASILACZE AWARYJNE UPS ON-LINE (PURE SINE WAVE)</b>									
Kod produktu	Podstawowe dane UPS				Czas podtrzymania w zależności od mocy				
	Model	Moc (kVA)	Moc (W)	Bateria	100W	200W	300W	500W	1000W
53920	UPS   On-line Pure Sine Wave   1kVA   800W   LCD	1	800	3x12V/7Ah	57 min	26 min	15 min	8 min	0 min
53922	UPS   On-line Pure Sine Wave   3kVA   2400W   LCD	3	2400	8x12V/7Ah	241 min	111 min	73 min	44 min	19 min
53923	UPS   On-line Pure Sine Wave   6kVA   4.8KW   LCD	6	4800	16x12V/7Ah	457 min	230 min	151 min	97 min	43 min
53925	UPS   On-line Pure Sine Wave   10kVA   8KW   LCD	10	8000	16x12V/9Ah	610 min	307 min	202 min	130 min	58 min
53940	UPS RACK   1kVA   800W   LCD	1	800	3x12V/7Ah	49 min	23 min	15 min	8 min	0 min
53942	UPS RACK   3kVA   2.4KW   LCD	3	2400	6x12V/7Ah	131 min	78 min	47 min	27 min	12 min
53042	UPS   On-line Pure Sine Wave   1kVA   800W   LCD	1	800	2x12V/9Ah	45 min	18 min	12 min	4 min	0 min
53043	UPS   On-line Pure Sine Wave   3kVA   2.4KW   LCD	3	2400	8x12V/7Ah	241 min	111 min	73 min	44 min	19 min
53044	UPS   On-line Pure Sine Wave   10kVA   8KW   LCD	10	8000	16x12V/7Ah	457 min	230 min	151 min	97 min	43 min

Podane czasy pracy są orientacyjne mogą ulec zmianie w zależności od warunków pracy, otoczenia, czasu eksploatacji i wielu innych.